



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94  
http:53.mchs.gov.ru, e-mail: gm@53.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173009, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-26, e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому  
районам**

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных Зорь, д. 62,  
тел./факс. (816-69) 5-28-47, 5-67-49, gpn-pestovo@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 22**

г. Пестово

(место составления акта)

«30» июня 2021 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника отделения НД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Денкса А.Е. № 22 от «08» июня 2021г. проведена плановая выездная проверка по адресу/адресам: Новгородская область, Мошенский район, Кировское сельское поселение. Юридический адрес: 174450, Новгородская область, Мошенский район, д. Слопотово, д. 1-а.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Администрация Кировского сельского поселения, ИНН 5309006705.

Дата и время проведения проверки: с 14 ч. 00 мин «15» июня 2021г. по 12 ч. 00 мин «30» июня 2021г.

Продолжительность: 20 рабочих дней

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам, Новгородская область г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-816(69)-5-28-47

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены: 

14 ч. 00 мин. «15» июня 2021г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам Денкс Алексей Евгеньевич.

Лицо(а), привлечённые к проведению проверки: не привлекалось

При проведении проверки присутствовали: Глава Кировского сельского поселения Дружелюбин Сергей Алексеевич.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	в населённый пункт д. Слуды, отсутствует подъезд (река, мост в	основание: ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г, № 69-ФЗ «О пожарной	глава Кировского сельского

	аварийном состоянии))	безопасности»; ч. 4 ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.	поселения Дружелюбин С.А.
2.	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоёма (требуется очистка) по адресу: д. Слопцово, д. 1	основание: пункт 75 ППР РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.	глава Кировского сельского поселения Дружелюбин С.А.
3.	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоёма (требуется очистка) по адресу: д. Устрека, д. 73	основание: пункт 75 ППР РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.	глава Кировского сельского поселения Дружелюбин С.А.
4.	Перед пожарным водоёмам (пруд) растут деревья, установлен забор, препятствующие доступу к ним и погружению рукава и всасывающей сетки, т.е. не созданы условия для забора в любое время года воды из данных источников наружного противопожарного водоснабжения, по адресу: д. Устрека, д. 108.	основание: ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 6, ст. 62, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 75 Правил противопожарного режима);	глава Кировского сельского поселения Дружелюбин С.А.
5.	Направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения (д. Устрека, д. 108.) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения.	основание: ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ; ч. 4 ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 48, 75 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима));	глава Кировского сельского поселения Дружелюбин С.А.
6.	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоёма (требуется очистка) по адресу: д. Осташево, за д. 69	основание: пункт 75 ППР РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.	глава Кировского сельского поселения Дружелюбин С.А.
7.	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоёма (требуется очистка) по адресу: д. Осташево, у д. 53.	основание: пункт 75 ППР РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.	глава Кировского сельского поселения Дружелюбин С.А.
8.	Не обеспечена исправность	основание: пункт 75 ППР РФ; ст.19	глава Кировского

	источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоёма (требуется очистка) по адресу: д. Меглеци, ул. Школьная у д. 20.	Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.	сельского поселения Дружелюбин С.А.
9.	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоёма (требуется углубление и очистка) по адресу: д. Меглеци, ул. Софьи Лешерн у д. 30.	основание: пункт 75 ППР РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.	глава Кировского сельского поселения Дружелюбин С.А.

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: Предписание № 22/1/1 от 30.06.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам Денкс Алексей Евгеньевич  
«30» июня 2021 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Кировского сельского поселения Дружелюбин Сергей Алексеевич.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«30» июня 2021г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99